



检测报告

编号:YD2025072504

检测内容: 有组织废气
委托单位: 潍坊东方宏业新能源科技有限公司
项目名称: 潍坊东方宏业新能源科技有限公司例行检测
检测类别: 委托检测
报告日期: 2025 年 07 月 31 日

山东宜达环境检测有限公司

(检验检测专用章)





检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号:241512348908

名称: 山东宜达环境检测有限公司

地址: 山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以
南、高新二路以西健康产业加速器2号楼4层
(261061)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



241512348908

发证日期:2024年09月18日

有效期至:2030年09月17日

发证机关:山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2025072504

委托单位	名称	潍坊东方宏业新能源科技有限公司		联系人	王宗军
	地址	山东省潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区金源路 15 号		电话	15965088070
受检地址	山东省潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区金源路 15 号				
样品类别	有组织废气		样品来源	采样	
样品状态描述	保存完好、标签清晰				
采样人员	吕喆、邓朔				
检测项目	检测方法依据	检出限	分析人员	检测设备编号	
有组织废气					
颗粒物	HJ 836-2017 重量法	1.0 mg/m³	郭霞	电子天平（十万分之一） YD-YQ039	
二氧化硫	HJ 1131-2020 便携式紫外吸收法	2 mg/m³	吕喆 邓朔	紫外差分烟气综合分析仪 YD-YQ076	
氮氧化物	HJ 1132-2020 便携式紫外吸收法	2 mg/m³	吕喆 邓朔	紫外差分烟气综合分析仪 YD-YQ076	
烟气流速	GB/T 16157-1996 S 型皮托管法	/	吕喆 邓朔	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 YD-YQ121	
烟气温度	HJ/T 397-2007 电化学法	/	吕喆 邓朔	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 YD-YQ121	
烟气湿度	GB/T 16157-1996 S 型皮托管法	/	吕喆 邓朔	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 YD-YQ121	
烟气流量	GB/T 16157-1996 S 型皮托管法	/	吕喆 邓朔	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 YD-YQ121	
含氧量	HJ/T 397-2007 电化学法	/	吕喆 邓朔	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 YD-YQ121	
以下空白					

编制：马彤

审核：李若愚

授权签字人：姜

签发日期：2025.7.31

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2025072504

测点名称		排气筒高度（m）		测点截面积（m²）	
生物质燃气锅炉燃烧废气 排气筒 DA005		15		1.5394	
采样日期	2025.07.27		分析日期		2025.07.27-2025.07.29
检测结果					
检测频次	第一次	第二次	第三次	检测期间平均值	
烟气温度 （℃）	181.2	176.8	173.4	177.1	
含湿量 （%）	25.3	25.3	25.3	25.3	
烟气流速 （m/s）	15.9	16.0	16.0	16.0	
标干流量 （Nm³/h）	45581	39457	40093	41710	
氧浓度 （%）	8.3	8.2	7.6	8.0	
二氧化硫实测浓度 （mg/m³）	23	23	19	22	
二氧化硫折算浓度 （mg/m³）	32	31	25	29	
二氧化硫排放速率 （kg/h）	1.00	0.91	0.76	0.89	
氮氧化物实测浓度 （mg/m³）	29	37	38	35	
氮氧化物折算浓度 （mg/m³）	40	51	50	47	
氮氧化物排放速率 （kg/h）	1.3	1.5	1.5	1.4	
标干流量 （Nm³/h）	39457	40093	40398	39983	
氧浓度 （%）	8.5	8.5	8.5	8.5	
样品编号	FQ0131-01（1）	FQ0131-01（2）	FQ0131-01（3）	/	
颗粒物实测浓度 （mg/m³）	1.2	1.3	1.1	1.2	
颗粒物折算浓度 （mg/m³）	1.7	1.8	1.5	1.7	
颗粒物排放速率 （kg/h）	0.047	0.052	0.044	0.048	
以下空白					

*****报告结束*****